

АКТ
первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных
каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. _____ " __ " _____ 200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика" _____

 (должность, ф.и.о.)

ответственный за газовое хозяйство организации _____
 (ф.и.о.)

и чистильщики _____
 (наименование организации, предприятия ВДПО, ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведено первичное обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № _____ дома № _____ по адресу _____ принадлежащему _____ с целью установления соответствия их требованиям СНиП 2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах № _____, а необособленные в квартирах № _____.
2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ мм, а вентиляционных каналов _____ мм.
3. Дымовые каналы выполнены из _____ дымоотводы из _____,
 (указать материал)
 вентиляционные каналы из _____.
4. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах здания в квартирах № _____, толщиной стенок _____ мм. и наружных стенах в квартирах № _____, толщиной стенок _____ мм и теплоизоляции _____ мм.
5. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером _____ мм и находятся в _____ состоянии.
 (исправном, неисправном)
6. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов _____ герметичность.
 (обеспечена, не обеспечена)
7. Очистка дымовых каналов (труб) достигается путем _____.
 (указать принятые решения по очистке)
8. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии в квартирах № _____, в неисправном состоянии - в квартирах № _____.
9. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир № _____ располагаются вне зоны ветрового подпора, а квартир № _____ в зоне ветрового подпора.
10. Дымовые каналы в пределах чердака _____ и на стенках _____
 (побелены, не побелены)
 _____ номера обслуживаемых квартир (помещений).
 (нанесены, не нанесены)

11. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и на чердаке предусмотрены в квартирах № _____.

12. В ходе обследования произведена чистка дымовых каналов (труб) от _____
 (печей, оборудования)

в квартирах № _____ с учетом требований нормативных документов. Каналы находятся в очищенном состоянии.

13. Разрежение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № _____ и составляет _____ Па, что _____ требуемому
(соответствует, не соответствует)

значению разрежения равному _____ Па.

14. Расход удаляемого воздуха из помещений _____ квартир № _____ составляет _____ м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной _____ м³/ч.

Заключение

Дымовые каналы (трубы) от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в квартирах № _____ отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть использованы для удаления продуктов сгорания, а в квартирах № _____ не могут эксплуатироваться по причине _____.

Комиссия:

Заказчик

(личная подпись)

Ответственный за газовое хозяйство

(личная подпись)

Чистильщики

(личная подпись)

Акт зарегистрирован " __ " _____ 200 __ г., № _____